

Département des VOSGES
Arrondissement de NEUFCHATEAU
Canton de NEUFCHATEAU

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
DES CÔTES ET DE LA RUPPES
6, RUE ROGER RICHARD
88 300 MARTIGNY LES GERBONVAUX**

**PROJET DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
DE
MARTIGNY LES GERBONVAUX**

ENQUETE PUBLIQUE
du
17 septembre au 20 octobre 2018

Avis et Conclusions du Commissaire-enquêteur

**ordonnance N° E18000053/54
du
23 Avril 2018**

Conformément à ce qui a été exposé dans le rapport ci-joint, l'enquête concernant le zonage d'assainissement de la Commune de MARTIGNY LES GERBONVAUX s'est déroulée du 17 septembre au 20 octobre 2018.

Du point de vue procédural :

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions.

L'organisation pratique de l'enquête a été conduite en concertation avec l'autorité organisatrice et le Commissaire Enquêteur.

Le public a été correctement informé du projet et ses observations ont pu être recueillies, en particulier lors des trois permanences.

Les remarques ont pu être transmises au siège de l'enquête par courrier électronique.

Du point de vue technique

L'ensemble du territoire communal est classé en zone d'assainissement collectif.

Deux scénarios ont été étudiés :

Scenario 1 :

Des enquêtes parcellaires ont été réalisées par la société EURO INFRA Ingénierie en 2016, sur 73 habitations que comptent le village de MARTIGNY LES GERBONVAUX, avec des travaux de mises aux normes pour certaines habitations.

A noter que 2 habitations n'ont pas pu être enquêtées (difficultés de prise de rendez-vous).

Les résultats des enquêtes parcellaires indiquent que 68 installations sont non conformes, sur 71, soit 3 habitations aux normes ANC.

Concernant les habitations non visitées nous supposons que celle-ci ne sont pas aux normes

Les contraintes surfaciques et topographiques concernant l'ANC sont importantes sur le village (voir enquête parcellaire), induisant l'emploi de filières compactes (microstations agréées) avec rejet dans le réseau existant pour l'ensemble des habitations.

Scenario 2 :

Dans ce scénario

- a. Assainissement non collectif des habitations 846, 796, 786, 775, 787, route départementale 674. Les habitations au n°453, 453 bis, 453 ter rue Grand Voix, 1 quatre Vents et coopérative agricole aux quatre vents.
- b. Création d'un réseau séparatif eaux usées strictes sur une partie de la Route Départementale 674 (coté chiffres impairs), prolongement du réseau rue du Grand Auge

Avis et conclusions

- c. Création d'un réseau de transfert le long du ruisseau busé
- d. Avec un site de traitement parcelle 174 pour la partie Ouest du village, au lieu-dit « La Chalade », le long du ruisseau « La cotelotte ».

Pour les cinq habitations situées à l'entrée du village, un comparatif technico financier a été établi pour évaluer le raccordement ou non de ce secteur.

Les habitations 846, 796, 786, 775 et 787 route départementale 674 sont concernées par cette étude.

Le cout d'investissement pour le raccordement des habitations de ce secteur est équivalent au cout d'investissement pour la mise aux normes des dites habitations, dans un souci d'égalité de traitement et après consultation de la commune, le secteur de ces cinq habitations sera classé en zone d'assainissement collectif.

CONCLUSIONS DE LA PHASE I ET 2 :

- 1. Un habitat relativement groupé et dense sur le vieux bourg de MARTIGNY
- 2. Pas de rejets agricoles dans le réseau collectif

Quelques exploitations agricoles sont situées à l'extérieur de la commune, et constituent les écarts

- 3. Un coût économique équivalent de la solution collective mais plus intéressant concernant le coût de fonctionnement.
- 4. Le réseau d'assainissement

Présence importante d'eaux claires parasites dans le réseau obligeant mais que l'on peut facilement dévoyer pour éviter de noyer la station.

Réseau de transfert peu important à créer

CHOIX DU ZONAGE COMMUNAL

Le conseil syndical intercommunal eau et assainissement des Côtes et de la Ruppe a retenu pour MARTIGNY LES GERBONVAUX le scénario n°2 défini comme suit :

Zône d'assainissement collectif sur le village

Le choix communal a été guidé par les raisons suivantes :

Cout économique comparable pour les deux scénarios

Linéaire de réseau à créer ou reprendre correct et étant donné la dénivelé du village seul la station devra être équipé d'un pose de relevage

Avis et conclusions

SOLUTION RETENUE

Le conseil syndical intercommunal eau et assainissement des Côtes et de la Ruppe a retenu pour Martigny les Gerbonvaux le choix suivant : ZONAGE COLLECTIF

Ce zonage est présenté sur la carte de projet de zonage d'assainissement, qui a été validé par le Conseil Syndical le 13 Avril 2017.

Par ces motifs et aux vues des conclusions de l'étude réalisée par le B.E.T. ;

EURO INFRA 1 rue Matisse 52 000 CHAUMONT,

L'intérêt général du projet est avéré.

Etant donné que ;

- 1) L'habitat est relativement groupé et dense sur le vieux bourg de MARTIGNY
- 2) Il n'y a pas de rejets agricoles dans le réseau collectif (quelques exploitations agricoles sont situées à l'extérieur de la commune, et constituent les écarts)
- 3) Le coût économique équivalent de la solution collective mais plus intéressant concernant le coût de fonctionnement.
- 4) Le réseau d'assainissement
 - Présence importante d'eaux claires parasites dans le réseau obligeant mais que l'on peut facilement dévier pour éviter de noyer la station.
 - Réseau de transfert peu important à créer
- 5) Aucune observation du public n'a été consignée.

En conclusion de cette enquête, en l'état du dossier soumis au public, des documents transmis,
J'ÉMETS UN AVIS FAVORABLE AU PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE DE MARTIGNY LES GERBONVAUX.

A CHAUMOUSEY le, 17 NOV 2018

LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR



Alain MARCHAL

Avis et conclusions